

Poznámky:


Hlavní páteřní potrubí bude vedeno v rohu pod stropem. Potrubí bude uchyceno pomocí objímek ke stropu a umístěno do tepelné izolace, potrubí vedené v drážce ve stěně bude také tepelně z izolováno. Pro uzavření ZP nebo skupiny ZP budou pod stropem umístěny NIKY, sloužící pro přístup k uzavírací armatuře.

1) Provedení a montáž plastového potrubí z PPR pro studenou a telou vodu bude odpovídat ČSN 64 3060.

2) Materiály na potrubní rozvody pro pitnou vodu včetně armatur jsou určeny pro trvalý kontakt s pitnou vodou s náležitostími dle vyhlášky č.409/2005 Sb. a dodavatel doloží toto souhlasem státního zdravotního ústavu ČR.

Legenda

- Potrubí studené vody – NOVÉ rozody
- Potrubí studené vody – STÁVAJÍCÍ rozody
- Potrubí teplé vody – STÁVAJÍCÍ rozody
- Nový výtokový ventil nebo vodovodní baterie
- Stávající výtokový ventil nebo vodovodní baterie

INVESTOR: Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem				
AUTORSKÝ NÁVRH:		AUTORIZACE:	PROJEKTANT:	
HIP:			 PROPOS MB s.r.o. Klaudánova 124, Ml. Boleslav e-mail: proposmb@proposmb.cz fax.: +420 326 329 724	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Balda tel. +420 737 242 322 e-mail: miroslav.balda@proposmb.cz			SUBDODAVATEL:	
PROJEKTANT: Los Jan tel. +420 326 100 152 e-mail: jan.los@proposmb.cz				
STAVBA: Výměna páteřních rozvodů pitné vody v základní škole - Máchova ul., Bělá pod Bezdězem				
OBJEKT: Objekt "A" a "C"			STUPEŇ: DPS	
ČÁST: D1.4.1 - Zdravotně technické instalace			DATUM: 5/2016	
OBSAH: Půdorys 1.NP			MĚŘÍTKO: 1:100	
Č. PARÉ:	POČET A4:	SOUBOR:	Č. ZAKÁZKY:	Č. PŘÍLOHY: D1.4.1-3