



## Poznámky:

Hlavní páteřní potrubí bude vedeno pod stropem, v místech kde potrubí narazí na překážku (průviaky), potrubí podstoupí pod danou překážkou. Potrubí bude uchyceno pomocí objímek ke stropu a umístěno do tepelné izolace, potrubí vedené v drážce ve stěně bude také tepelně zaizolováno. Pro uzavření ZP nebo skupiny ZP budou pod stropem umístěny NIKY, zajišťující přístup k uzavírací armatuře. Přívodní potrubí ze sklepa bude odpojeno a zaslepeno ve vstupní šachtě k potrubí.

1) Provedení a montáž plastového potrubí z PPr pro studenou a telou vodu bude odpovídat ČSN 64 3060.

2) Materiály na potrubní rozvody pro pitnou vodu včetně armatur jsou určeny pro trvalý kontakt s pitnou vodou s náležitostmi dle vyhlášky č.409/2005 Sb. a dodavatel doloží toto souhlasem státního zdravotního ústavu ČR.

## Legenda