

## Poznámky:


V objektu "A" budou stoupační potrubí připojena přes uzavírací armaturu, přístup k ní bude zajištěn přes NIKU určenou i pro uzavření ZP v 1.NP. Hlavní páteřní potrubí bude vedeno pod stropem. Potrubí bude uchyceno pomocí objímek ke stropu a umístěno do tepelné izolace, potrubí vedené v drážce ve stěně bude také tepelně zaizolováno. Pro uzavření ZP nebo skupiny ZP budou pod stropem nad podlahou umístěny NIKY nebo průchody s dvířky, sloužící pro přístup k uzavírací armatuře.

1) Provedení a montáž plastového potrubí z PPR pro studenou a teplou vodu bude odpovídat ČSN 64 3060.

2) Materiály na potrubní rozvody pro pitnou vodu včetně armatur jsou určeny pro trvalý kontakt s pitnou vodou s náležitostími dle vyhlášky č.409/2005 Sb. a dodavatel doloží toto souhlasem státního zdravotního ústavu ČR.

## Legenda

- Potrubí studené vody – NOVÉ rozvody
- Potrubí studené vody – STÁVAJÍCÍ rozvody

INVESTOR: Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem				
AUTORSKÝ NÁVRH:		AUTORIZACE:	PROJEKTANT:  PROPOS MB s.r.o. Klaudiana 124, Ml. Bolešlav e-mail: proposmb@proposmb.cz fax.: +420 326 329 724	
HIP:			SUBDODAVATEL:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Balda tel. +420 737 242 322 e-mail: miroslav.balda@proposmb.cz				
PROJEKTANT: Los Jan tel. +420 326 100 152 e-mail: jan.los@proposmb.cz				
STAVBA: Výměna páteřních rozvodů pitné vody v základní škole - Máchova ul., Bělá pod Bezdězem				
OBJEKT: Objekt "A"			STUPEŇ: DPS	
ČÁST: D1.4.1 - Zdravotně technické instalace			DATUM: 5/2016	
OBSAH: Axonometrie vnitřní vodoinstalace			MĚŘÍTKO: 1:50	
Č. PŘÍLOHY:	POČET A4:	SOUBOR:	Č. ZAKÁZKY:	Č. PŘÍLOHY: D1.4.1-7