

LEGENDA:

	kabelový příbivod z HR CYKY-J 4x10mm2
	podružná rozvodnice
	stoupací vedení
	světelné zásuvkové rozvody pod omítkou – do prostoru podhledu
	světelné rozvody
	rozvod nouzového osvětlení
	zásuvkové rozvody
	jedenopol. vypínač 10A/250V zap. montáž
	zásuvka 16A/250V zap. montáž


svítidla



Průmyslové LED svítidlo s PC difuzorem do podhledu
světelný tok svítidlo – 25 931 lm
světelný tok zdroj – 35 600 lm
výkon svítidla 240W



přisazené svítidlo s vlastním zdrojem
s možností zapustit do podhledu



zářivkové svítidlo stropní – přisazené 2x36W , IP 54



drátěný kabelový žlab

LEGENDA:

Elektrické napájení: 3+PEN, AC 50 Hz, 230/400V – TN-C/ 3+N+PE, AC 50 Hz, 230/400V – TN-S
Ochrana proti úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2

odd.411 Ochranné opatření : automatickým odpojením od zdroje

odd.411.2 Ochrana před přímým dotykem živých částí : základní izolace živých částí , přepážkami, kryty, zábranou a ochrana polohou.

odd.411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojení

odd.411.3.3 Doplňková ochrana : jističi, proudovými chrániči

odd.412 Ochranné opatření : dvojitá nebo zesílená izolace, kryty, přepážkami

odd.413 Ochranné opatření : elektrické oddělení

odd.414 Ochranné opatření : ochrana malým napětím SELV a PELV

odd.415 Doplňková ochrana : proudové chrániče, doplňková izolace a ochranné pospojení

MÍSTO:	Bělá pod Bezdězem	Drahomíra Dočekalová Medonosy 37 277 21 Liběchov IČ:16584601	
INVESTOR:	Město Bělá pod Bezdězem Masarykovo nám 90 , 294 21 Bělá pod Bezdězem		
PROJEKTANT:	Drahomíra Dočekalová , Medonosy 37, 277 21		
VYPRACOVAL:	D.Dočekalová		
NÁZEV AKCE:	VÝMĚNA PODHLEDU TĚLOCVIČNY ZŠ Bělá pod Bezdězem Máchova ul. čp. 1110 , Bělá pod Bezdězem	DATUM:	FORMÁT:
ČÁST:	zařízení silnoproudé elektrotechniky	04/17	2A4
NÁZEV VÝKRESU:	legenda	STUPEŇ:	Č. ZAK.:
		proj. pro SP	17/17
		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
			D1.4–4