

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
územní odbor Mladá Boleslav

Adresa: Laurinova 1370, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 950 861 011 Fax: 950 861 241 E-mail: spisovna.mb@sck.izscr.cz

Ev. č. MB - 38 - 2/2014/PD

Mladá Boleslav 11. 2. 2014

Počet listů: 1

Příloha: 0

Ing. Petr Šturma
Atelier KK
Mladá Boleslav

Závazné stanovisko dotčeného orgánu

(Vyřizuje: nprap. Hana Tišerová, tel.: 950 861 234, e-mail: hana.tiserova@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Bělá pod Bezdězem, Zámek 1, 294 21 /k. ú. 601705 Bělá pod Bezdězem/č. parc. 1
Název stavby : Stavební řízení - stavební úprava západního křídla zámku v Bělé pod Bezdězem - uzavření schodiště dveřmi
Stavebník – investor stavby : Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Předložená dokumentace : ke stavebnímu řízení

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany, posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedenou dokumentaci, **předloženou dne: 15. 1. 2014.**


K výše uvedené dokumentaci vydává v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a v souladu s § 46 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

SOUHLASNÉ STANOVISKO.

Poznámky:

Část dokumentace obsahující požárně bezpečnostní řešení (PBR) si trvale ponecháváme.

Upozorňujeme, že šířka únikové cesty – dveře musí mít šířku 0,9 m otvíravých dle předloženého PBR.



plk. Ing. Jan Hadrbolec
ředitel územního odboru
rada

IČ
Bankovní spojení (bank connection)
Číslo účtu (Bank-konto, N/Nr.)

: 70885371
: Česká národní banka Praha
: 8609881/0710