


DD	R-1NP	1NP	DO	2NP
PRVYD	R-2NP	2NP	ČTKY 5C x 10 + CY 10 - 25	
DB	R-2NP	2NP	DO	1NP
VZT 1	LITLO. SEDN. KLIMAT. 8,4 kW, 230V ČTKY 3C x 4			
VZT 2	" " 8,4 kW, 230V "			
PA	VODNÍ PŘÍJEMNOST CY 6 - 22			
DD	VZT 1	1NP	DO	2NP
VZT 1.1	VNITŘNÍ SEDN. KLIM. 6,0 kW, 230V ČTKY 5C x 1,5			
VZT 1.2	" " 6,0 kW, 230V "			
DD	VZT 2	1NP	DO	2NP
VZT 2.1	VNITŘNÍ SEDN. KLIM. 6,0 kW, 230V ČTKY 5C x 1,5			
VZT 2.2	" " 6,0 kW, 230V "			

PŘEDSTAVENÍ DLE ČSN 332000-5-51 od 3: AAS - VNITŘNÍ, ABB - VENKOVNÍ

ZVÝŠENÉ OCHRANÉ VODIVÝCH PŘÍJEMNOSTÍ

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DLE AUTORSKEHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEJÍ KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	BĚLÁ POD BEZDĚZEM		
OBJEDNATEL:	MĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEM, MASARYKOVO NÁM. 90 294 21 BĚLÁ POD BEZDĚZEM		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	IVA SVOBODOVÁ		
PROJEKTANT:	 PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČ : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 516 186 EMAIL: ATELIER@ATELIERS.CZ		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ	Václav ZÁBRAHA		Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 007 710 1900	NÁZEV DÍLA:	BĚLÁ POD BEZDĚZEM - RADNICE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 90, 294 21 BĚLÁ POD BEZDĚZEM	
DATUM: 12/2019 M.: 1 : 100			
STUPEŇ: DPS SILNOPROUDÉ ROZVODY	SILNOPROUDÉ ROZVODY PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ		Č.PAR: E12