ROZVINUTÝ POHLED VODOROVNÁ VÝZTUŽ

M 1:50



PRINCIP ŘEŠENÍ DILATAČNÍ SPÁRY

DETAIL DILATAČNÍ SPÁRY
PŮDORYS, M 1:30



ŘEZ A–A





TRN - SET Ø22 mm

ŘEZ A–A

M 1:50



ŘEZ B–B

M 1:50



PRINCIP VYZTUŽENÍ



ŘEZ C–C

M 1:50



ŘEZ D–D

M 1:50



VÝKAZ VÝZTUŽE:

Pol	Profil		Delka [cm]	ks	50		
					10	12	14
*2	50	14	140	27			37.8
*3	50	14	145	27			39.1
*5	50	14	170	27			45.9
*6	50	14	180	8			14.4
*8	50	14	195	81			158.0
*9	50	14	205	4			8.2
*13	50	14	245	27			66.2
*14	50	12	245	10		24.5	
*20	50	12	285	7		19.9	
*25	50	14	295	27			79.7
*28	50	12	320	12		38.4	
*29	50	14	325	8			26.0
*30	50	12	340	7		23.8	
*31	50	14	345	54			186.3
*35	50	14	380	6			22.8
*38	50	12	430	7		30.1	
*40	50	12	490	8		39.2	
*41	50	10	495	8	39.6		
*42	50	14	505	6			30.3
*43	50	14	525	6			31.5
*45	50	14	595	10			59.5
*46	50	10	615	10	61.5		
*48	50	14	620	40			248.0
*49	50	10	620	8	49.6		
*50	50	14	625	6			37.5
*51	50	14	640	20			128.0
*52	50	10	640	10	64.0		
*54	50	14	690	26			179.4
*55	50	10	695	10	69.5		
76	50	12	190	26		49.4	
78	50	14	255	40			102.0
CELKOVA DELKA [m]					284.2	225.3	1500.5
HMOTNOST [kg]					175.2	200.1	1813.2
CELKOVA HMOTNOST [kg]							2188.5

POZN.: NEVYKÁZANÉ VLOŽKY JSOU SOUČÁSTÍ VÝKAZŮ OSTATNÍCH VÝKRESŮ VÝZTUŽE. VÝKRESY VÝZTUŽE JSOU ROZDĚLENY NA SVISLOU, VODOROVNOU A LEMOVACÍ VÝZTUŽ. NA VYŽÁDANÍ PROJEKTANT VYKÁŽE VLOŽKY V JEDNOM SAMOSTATNÉM DOKUMENTE.

VÝPIS VLOŽEK:



POZNÁMKY:

- VŠECHNY PROSTUPY ŽB KONSTRUKCEMI SE PROVEDOU DLE VÝKRESŮ TVARU, NIKOLIV DLE VÝKRESŮ VÝZTUŽE. VÝKRESY TVARU JSOU NADŘAZENY VÝKRESŮM VÝZTUŽE
- UVEDENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU
- ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENY *
- POLOMĚRY OBLOUKU JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ
- NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°
- K VÝZTUŽI JE ZAKÁZÁNO COKOLI PŘIVAŘOVAT. VŠECHNY KOTVÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT KOTVENY POMOCÍ VLASTNÍ VÝZTUŽE
- PŘÍPRAVKY PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY VÝZTUŽE– BOČNÍ A SPODNÍ KRYTÍ POMOCÍ DISTANČNÍCH PÁSŮ A TĚLÍSEK
- DO ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA JAKÉKOLIV PROSTUPY, NIKY NEBO VÉST JAKÉKOLI INSTALACE, PROVÁDĚT KAPSY APOD.
- DODAVATEL JE POVINEN PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- DODAVATEL JE POVINEN ZKONTROLOVAT TVAR A MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE
- KAMENIVO DO BETONU MAX. FRAKCE 22 mm
- STYKOVÁNÍ PŘESAHEM – BUDE DODRŽEN PŘESAH min L_{0t}= 60*Ø :
  - 1, ø 10 – 600 mm
  - 2, ø 12 – 720 mm
  - 3, ø 16 – 960 mm
  - V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH (ZEJMÉNA SE JEDNÁ O ZÁVLAČE) JE PŘESAH REDUKOVÁN NA POLOVINU. V TOMTO PŘÍPADĚ JE NUTNO DODRŽET PŘESAH NA OBOU STRANÁCH STEJNÝ
- TŘMÍNKY DODÁVAT NA STAVBU ZAVŘENÉ
- CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY

BETON PODKLADNÍ:	C12/15–X0
BETON ZÁKLADOVÉHO PASU:	C25/30 XC3, XF2
BETON DŘÍKU STĚNY:	C25/30 XC3, XF2
BETON PREFA ŘÍMSY:	C30/37–XC3, XF4
OCEL:	B500B (R 10505)
KRYTÍ VÝZTUŽE:	50 MM
	OSTĚNÍ U DILATACE 30 MM
	ŘÍMSA 30 MM
PŘIZDÍVKA	PÍSKOVEC 150x200x400 MM
	MALTA NA VÁPENNÉ BÁZI

Hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Převrátilská 330, 390 01, Tábor, ČKA 03 311	CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO WWW.CENTRUM SLUŽEB TÁBOR.CZ PŘEVRÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01 SPOJENÉ ATELIÉRY KA 21 & M.A.A.T.	
Zodp. projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Převrátilská 330, 390 01, Tábor, ČKA 03 311		
Vypracoval:	Ing. Matúš Štefánik		
Objednatel:	Město Bělá pod Bezdězem Masarykovo náměstí 90 294 21 Bělá pod Bezdězem		
KÚ: Bělá pod Bezdězem [601705]		Stupeň: DPS	Paré:
Akce:	Rekonstrukce opěrné zdi ve Fortenské ulici	Datum: červen 2019	
		Ozn. části: C	
Obsah:	**VÝKRES VÝZTUŽE OPĚRNÉ ZDI - VODOROVNÁ**	Měřítko: 1:50	Č. výkresu: C.2.2.05