


půdorys 1.nadz.podlaží elektrosilnoproud











### Legenda vytápění

elektrický přímotop s nastavování programů  
0,75–2,5 kW

1

### Legenda silnoproud

	VYPÍNAČ, PŘEPÍNAČ 1. PÓLOVÝ 230V
	DVOJZÁSUVKA 16A/230V
	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ STROPNÍ
	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁSTĚNNÉ
	SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ STROPNÍ
	KABELOVÁ TRASA
	KABELOVÁ SKŘÍŇ a ELEKTROMĚRNÁ SKŘÍŇ
	ROZVÁDĚČ
	ELEKTRICKÝ PRUTOKOVÝ OHŘÍVAČ TUV



Investor			
Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90 , 294 21 Bělá pod Bezdězem			
autorský návrh		Ing. Jan Budínský	proj. ucel. částí
vedoucí projektant		Ing. Jan Budínský	proj. ucel. částí
HIP	vypracoval Ing. Jan Budínský		
název dokumentace		Stavební úpravy 1.nadz. podl. Zámku Bělá pod Bezdězem pro ZUŠ na parc.č.st.1, katastr.území Bělá pod Bezdězem	stupeň DSP datum 03/2021
obsah		půdorys 1.nadz.podl. elektrosilnoproud	zak. číslo 2021/03 měřítko 1:100 číslo výkr. EL1