


Bělá pod Bezdězem - revitalizace areálu zámku
Západní a jižní křídlo 3.NP

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - NOVÉ


DPS

Index	Schéma, rozměr	Popis	Poloha v objektu	Množství
ČÁST A - JIŽNÍ ČÁST ZÁPADNÍHO KŘIDLA				
<u>A.KL.N</u> 1	 <p>RŠ 330-450 mm l=1600-1700 mm nutno přeměřit na místě</p>	<p>VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPET</p> <p>oplechování vnějšího kamenného parapetu, profilované ostění</p> <p>podklad očistit, vytvořit spádovou vrstvu z trassové hydrofobní malty min 5% vč. kotevních prvků (příponky, zatahovací plechy) materiál: plech polotvrdý 0,8 mm titanzinek bez povrchové úpravy</p>	<p>V fasáda Z fasáda J fasáda</p>	<p>5 4 4</p> <p>ks</p>

Bělá pod Bezdězem - revitalizace areálu zámku
Západní a jižní křídlo 3.NP

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - NOVÉ

DPS

Index	Schéma, rozměr	Popis	Poloha v objektu	Množství
ČÁST B - JIŽNÍ KŘÍDLO				
		VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPET		
		<p>oplechování vnějšího kamenného parapetu, profilované ostění</p> <p>podklad očistit, vytvořit spádovou vrstvu z trassové hydrofobní malty min 5% vč. kotevních prvků (příponky, zatahovací plechy)</p> <p>materiál: plech polotvrdý 0,8 mm titanzinek bez povrchové úpravy</p>		
B.KL.N 1a	RŠ ~450 mm l=1450-1550 mm		V fasáda J fasáda	1 8
B.KL.N 1b	RŠ ~450 mm l=1300 mm		V fasáda S fasáda	3 9
	nutno přeměřit na místě			ks

Poznámka:

Provedení musí být v souladu s ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.

Rozměry RŠ jsou orientační, nutno upravit dle použité technologie a skutečného provedení.

V tabulkách klempířských prvků nejsou spojovací prostředky zvlášť uvedeny.

Oplechování včetně příponek, zatahovacích plechů

Zásadně nepoužívat lepení na silikon nebo jiný tmel. Pro lepení prvků je možné použít pouze systémové lepidlo

Spojovací prostředky používat stejného materiálu jako je plech.

Letovaná místa nutno důkladně očistit. Ve styku s ocelovými prvky plech podkládat olověným páskem tl. 1 mm.

Materiál: titanzinek polotvrdý plech tl. 0,8 mm

Spojovací prostředky: nýty s plochou kulovou hlavou, nýty s trnem, hřebíky, příponky, drát, zatahovací plech