

POSTUP OPRAVY ARKÁDY

KONSTRUKCE ARKÁDY JE PORUŠENA TRHLINAMI V PARAPETU ARKÁDY VE 2.NP PO OBOU STRANÁCH POSLEDNÍHO PILÍŘE ARKÁDY U KRUHOVÉHO SCHODIŠTĚ.SMĚR A TVAR TRHLIN UKAZUJE NA MALÉ SEDÁNÍ TOHO PILÍŘE , KTERÉ JE PRAVDĚPODOBNĚ ZPŮSOBENO PORUCHOU NEPOUŽÍVANÉ HLUBOKÉ ŠACHTY PŘED TÍMTO PILÍŘEM. PROTO PRVNÍ ČÁSTÍ STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ BUDE ODSTRANĚNÍ MOŽNÉHO Vlivu ŠACHTY NA KONSTRUKCI ARKÁDY LIKVIDACÍ TÉTO ŠACHTY JEJIM ZASYPÁNÍM, DRUHOU ČÁSTÍ JE NÁVRH KONSTRUKCE ZAJIŠŤUJÍCÍ PORUŠENOU ČÁST ARKÁDY.

KONSTRUKCE PRO ARKÁDY SE PROVEDE NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:

- ODSTRANÍ SE VRSTVA PODLAHY VE 2.NP V POSLEDNÍCH 2 POLÍCH ARKÁDY AŽ NA ÚROVEŇ RUBU VRCHOLU NEJVYŠŠÍHO OBLOKU KLENBY. PRÁCE PROVÁDĚT RUČNĚ, ABY SE NEPOŠKODIL RUB KLENBY. OPATRNĚ TAKÉ ROZEBRAT KERAMICKOU DLAŽBU z $\frac{1}{2}$ 20 stl.
- ROZEBRAT PODLAHU V PŘILEHLÉ MÍSTNOSTI Z DŮVODU OSAZENÍ U PROFILŮ DO CEMENT. MALTY.
- PROVEDE SE BETONOVÁ MAZANINA 40 MM PO CELÉ PLOŠE 2 POLÍ ARKÁDY.
- PO POSTAVENÍ LEŠENÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM MALEB A OMÍTKY, PARAPETNÍ ZÍDKY A VYTÝPOVAT MÍSTA PRO UMÍSTĚNÍ TÁHLA.
- PROVEDOU SE VŠECHNY VRTY PRO KOTVY PROFILU 10 MM A 2 TÁHLA PROFILU 16 MM. (BEZPŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ).
- OSADÍ SE KOTVY PROFILU 10 MM DO VRTŮ V PARAPETU ARKÁDY
- POLOŽÍ SE DOLNÍ KARI SIŤ
- OSADÍ SE TÁHLA PROFILU 16 MM
- POLOŽÍ SE HORNÍ SIŤ KARI
- TÁHLA PROFILU 16 MM SE PŘEDEPNOU SILOU 5 KN MOMENTOVÝM KLÍČEM
- VYBETONUJE SE DESKA TL. 150 MM
- OPRAVIT PODLAHU.

POZN. VÝMALBA

POD VEDENÍM RESTAURÁTORA ODSTRANIT NOVODOBÉ VRSTVY VÝMALBY. PRASKLINY KLÍNOVAT a”=300mm A VYPLNIT ROZPÍNAVOU MALTOU (l=15m)


- NOVÁ VÝMALBA:
- VÁPENNÁ PENETRACE
 - OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK
 - 2x VÁPENNÝ NÁTĚR.

ODSTRANĚNÍ Vlivu ŠACHTY NA KONSTRUKCI ARKÁD BUDE PROVEDENO NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM :

- ODSTRANÍ SE ZÁKRYTOVÁ DESKA ŠACHTY, PO OBVODU SE ODBOURÁ SVISLÉ ZDIVO (v=450 mm
- ŠACHTA SE VYČISTÍ OD PŘEDMĚTŮ A JINÉHO MATERIÁLU UVNITŘ ŠACHTY PO CELÉ VÝŠCE.
- U DNA ŠACHTY SE PROVEDOU OTVORY PRO ODTOK VODY 3x min. 200/200.
- PROVEDE SE ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSKEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCCH 300 MM.
- PROVEDE SE ZÁKRYTOVÁ DESKA 100 MM S IZOLACÍ PROTI VODĚ.

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	BĚLÁ POD BEZDĚZEM, Zámek č.p.1			
OBJEDNATEL:	MĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEM, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 90, 294 21 BĚLÁ POD BEZDĚZEM			
ZÁSTUPCE INVESTORA:	starosta města Ing. Jaroslav Verner, paní Aneta Šimonová (tel. 326 700 902)			
PROJEKTANT:				
<div><div></div><div>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČ : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 516 186 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div></div>				
ODPOV.PROJEKTANT:	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	VEDOUCÍ ZAKÁZKY:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	
Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ	Ing. Jiří VACEK Ing. P. Haščyn	Ing. Jiří VACEK	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ	
Č.ZAK.:	3489 026 2100	NÁZEV DÍLA: BĚLÁ POD BEZDĚZEM - ZÁMEK č.p.1 STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ARKÁDY NA SEVERNÍM DVORNÍM PRŮČELÍ		Č.PARÉ:
DATUM:	8/2021			
POČET A4:	2x A4			
NÁZEV*.DWG:	---			
MĚŘÍTKO:	1 : 50	ČÁST:		Č.PŘÍLOHY:
STUPEŇ: DSP + DPS	NÁZEV VÝKRESU:			
PROFESE:	Pohled, schématický řez B-B			
SA, SK				D/4