PŮDORYS 3.NP
JIŽNÍ ČÁST ZÁPADNÍHO KŘÍDLA A JIŽNÍ KŘÍDLO



LEGENDA SVÍTIDEL (viz podrobně v technické specifikaci svítidel):

S1 – LINEÁRNÍ S MOŽNOSTÍ PRŮBĚŽNÉHO ZAPOJENÍ LED 10 W, 3000 K.

S2 – LINEÁRNÍ LED 27 W, 3000 K, stmívatelné – řízení DALI

S3 – LUSTR HOLANDSKÉHO TYPU 12 x E27, RETROFITY LED MINIMÁLNĚ 12 x 800 lm, 2700 K.

S4 – ZÁVĚSNÁ OPÁLOVÁ KOULE LED 25 W, 3470 lm, 3000 K.

S5 – NÁSTĚNNÉ NEPŘÍMÉ LED 39 W, 2760 lm, 3000 K.

S6 – ZÁVĚSNÉ DESIGNOVÉ SVÍTIDLO LED 34 W, 3480 lm, 3000 K.

S7 – NÁSTĚNNÉ ELIPSOVITÉ S OPÁLOVÝM SKLEM 1 x E27, RETROFIT LED 800 lm, 3000 K.

S8 – ZÁVĚSNÉ DESIGNOVÉ VÁLCOVÉ S OPÁLOVÝM DIFUZOREM LED 23 W, 3200 lm, 3000 K.

S9 – ZÁVĚSNÝ DESIGNOVÝ LUSTR LED 10 x 6 W, 3980 lm, 3000 K.

S10 – VANOVÉ PRŮMYSLOVÉ LED 43 W, 5650 lm, IP66.

N – NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ S PIKTOGRAMEM SMĚRU ÚNIKU LED 2 W, AUTOTEST, SVÍTÍCÍ PŘI VÝPADKU (SE).

TABULKA MÍSTNOSTÍ		
Č.M.	NÁZEV	PLOCHA [m²]
309	FOYER	43,41
309b	KOMORA	1,3
310	ŠATNA NÁVŠTĚVNÍKŮ/ SKLAD ŽIDLÍ	15,2
311	CHODBA	5,76
312	MUZEUM – EXPOZICE	34,85
313	EXPOZICE – HODOVNÍ OBRAZOVÝ SÁL RODU VLADŠTEJNŮ; /REPREZENTATIVNÍ/ DIVADELNÍ SÁL	99,8
313b	PŘIKLÁDACÍ OTVOR	0,51
314	MUZEUM – EXPOZICE	19,04
315	MUZEUM – EXPOZICE	25,03
316	EXPOZICE – SALON VALDŠTEJNSKÉHO BYTU	29,56
317	EXPOZICE – SALON VALDŠTEJNSKÉHO BYTU	31,51
317b	KOMORA	1,55
318	CHODBA	96,81
318b	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	1,24
318c	SKLAD	0,88
318d	ÚKLIDOVÁ KOMORA	0,8
318e	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	0,9
319	EXPOZICE – POKOJ VALDŠTEJNSKÉHO BYTU	42,51
320	CHODBA	16,26
321a	CHODBA	10,25
321b	WC MUŽI	8,58
321c	WC ŽENY	14,07
322a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, ZÁZEMÍ PRO PRACOVNÍKY, ŠATNA	16,76
322b	CHODBA	7,9
323a	UJ 1 – PŘEDSÍŇ	10,64
323b	UJ 1 – OBYTNÁ MÍSTNSOTI	18,97
323c	UJ 1 – ATELIÉR	18,61
323d	UJ 1 – KOUPELNA	4,82
324a	UJ 2 – PŘEDSÍŇ	9,54
324b	UJ 2 – OBYTNÁ MÍSTNOST	24,6
324c	UJ 2 – ATELIÉR	24,15
324d	UJ 2 – KOUPELNA	7,43
325a	UJ 3 – KOUPELNA	6,17
325b	UJ 3 – PŘEDSÍŇ	12,32
325c	UJ 3 – LOŽNICE	24,34
325d	UJ 3 – KUCHYNĚ	27,6
326a	UJ 3 – SKLAD/ TEMNÁ KOMORA	8,21
326b	UJ 3 – ATELIÉR	39,12
326c	CHODBA	5,82
B3	SCHODIŠTĚ 2.NP–3.NP, PODESTA	8,8
C3	SCHODIŠTĚ 2–3.NP	9,3

Celková plocha [m²]: 784,92

PROSTŘEDÍ DLE	ČSN 332000-5-51 ed.3: AA5, AD1	
ZVOLENÉ	OCHRANA VODIVÝCH POSTOJOVÝCH A JINÝCH OCHRANNÉ PRVKU CHRÁNÍCÍ OCHRANU ČSN 332000-4-41 ed.3	
REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIÉRU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Zámek č.p.1, 294 21 Bělá pod Bezdězem, Středočeský kraj
OBJEDNATEL:	Město Bělá pod Bezdězem, IČ: 00237434 se sídlem: Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
ZÁSTUPCE INVESTORA:	referent RoMM Iva SVOBODOVÁ, tel. 326 700 902 koordinace projektu: ředitel MKZ Petr MATOUŠEK, Josef MÜLLER, mob. 736 162 787

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.
BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616
TEL.: 221 592 931, EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ, Ing.arch. T.HENDRYCHOVÁ		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Václav ZÁBRAHA	Václav ZÁBRAHA	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ

Č.ZAK.:	079 075 18 00 3489 047 19 00	NÁZEV DÍLA: **BĚLÁ POD BEZDĚZEM** **REVITALIZACE AREÁLU ZÁMKU** - ZÁPADNÍ KŘÍDLO - 3.NP, SPOLEČENSKÁ ČÁST (AKTUALIZACE PROJEKTU VI/20) - JIŽNÍ KŘÍDLO - 3.NP, PŘÍLEŽITOSTNÉ UBYTOVÁNÍ	Č.PARÉ:
DATUM:	09/2019		
POČET A4:	8		
NÁZEV (*.DWG):			
MĚŘÍTKO:	1:100	ČÁST: **D.1.4d SILNOPROUDÉ ROZVODY**	Č.PŘÍLOHY:
STUPEŇ:	DSP + DPS	NÁZEV PŘÍLOHY: **PŮDORYS 3.NP**	EL 3
PROFESE:	SILNOPROUD		